



# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача

Тел: +381 15 818 270 Факс: +381 15 895 233  
ПИБ: 101188430 МБ: 07122314, e-mail: banjakov@eunet.rs  
Текући рачуни: 840-71667-79, 840-71661-97

[www.banjakoviljaca.rs](http://www.banjakoviljaca.rs)

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку у отвореном поступку бр. 22/2016

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара бр. 22/2016 - Набавка опреме за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини следећу:

## **Измену и допуна конкурсне документације**

За јавну набавку мале вредности добара, број 22/2016 – Набавка опреме за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

- 1) у делу који се односи на образац структуре цене, образац број 4, на позицији 1 треба да стоји  $L=6000 \text{ m}^2/\text{h}$  а не  $L=600 \text{ m}^2/\text{h}$ , тако да образац структру цене гласи**

Образац бр. 4

На основу позива за достављање понуда за јавну набавку мале вредности број 22/2016 - **Набавка опреме за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи , достављамо следећу:**

Ред бр.	Опис	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
1	Испорука модулрног клима уређаја за базен у варијанти за спољну уградњу са уграђеним вентилаторимаса директно куплованим мотором, расхладним компресором, рекуператором топлоте, гликолом, грејачем, филтерском секцијом и регулационим демперима. Клима комора базенске изведбе отпорна на влагу и повишен садржај хлора и сумпора. Клима уређај је са могућношћу регулације температуре и влаге у простору у летњем и зимском периоду. L=6000 m <sup>2</sup> /h, H=300 Pa	ком	1		
2.	Испорука и уградња измењивача топлоте вода – гликол 90/70%60/50 <sup>0</sup> C Q=45kW	ком	1		
3.	Одсисни центрифугални вентилатор L=1000m <sup>3</sup> /h, H=200Pa	ком	1		
4.	Експанзиони суд са вентилом сигурности, V=25l	ком	1		
5.	Циркулациона пумпа за гликол 40%, DN40, G=1,1l/s, Δp=0,8bar	ком	2		
6.	Електро командан табла за вођење рада коморе, пумпи и вентилатора Комплет са сензорима и електропокретачима	ком	1		
7.	Припремно завршни радови, испорука на објекат и примопредаја наручиоцу	ком	1		
	<b>ПДВ</b>				
	<b>УКУПНО СА ПДВ-ом</b>				

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М. П

\_\_\_\_\_

У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке  
дана 13.07.2016. године

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 22/2016 – Набавка опреме за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

**Питање бр. 1:**

Базенска клима комора је недефинисана. Потребна је детаљнија спецификација коморе. Потребна је шема коморе или списак секција (модула) у смеру струјања ваздуха и свежег и оптицајног. Колики је проток ваздуха кроз комору у  $m^3/x$ , да ли је у исправљеном предмеру штампарска грешка  $6000 m^2/x$ . Колико је од тога свеж а колико оптицајни ваздух? У поз. 1 се помињу вентилатори у множини, за сваки вентилатор треба навести проток ваздуха и екстерни пад притиска. Није наведено који је тип рекуператора топлоте.

**Одговор 1.**

У питању је штампарска грешка, која је исправљен у предмеру и треба да стоји  $6000 m^2/x$ . Тип рекуператора је саставни део коморе, ваздух/ваздух. Шема коморе је приказана на крају ових одговара.

**Питање бр. 2:**

Чему је намењен грејач у поз.2 вода-гликол?

**Одговор 2.**

Грејач је намењен да припреми гликол за грејач коморе која је напољу, да не би дошло до смрзавања зими. Грејач топлоте је смештен у тех.простору на тавану.

**Питање бр. 3:**

За шта је намењен вентилатор у поз.3 од  $1000 m^3/x$ .

**Одговор 3.**

Вентилатор у позицији 3 намењен је за избацивање влажног ваздуха испод куполе.

**Питање бр. 4:**

Молимо да појасните став 3 из члана 4 предлога уговора, који се односи на рокове плаћања, на страни 34 у ЈН22/2016 и страни 36 у ЈН23/2016, а који гласи ( плаћање ће се извршити у року не мањем до 45 дана). Није јасно који је крајњи рок плаћања извршеног посла.

**Одговор 4**


У питању је грешка техничке природе, Наручилац мисли да се рок плаћања изврши у року не мањем од 30 дана и не дужем од 45 дана.

*Напомена:*

*Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик конкурсне документације.*

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.

Комисија за јавну набавку бр. 22/2016, Дана 18.07.2016. године



Ubracni vazduh	THOR TB2
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h 6,000
Ekst. Pad pritiska	Pa 400
Totalni pad pritiska	Pa 914
Snaga motora	kW 3,90
Napajanje	3x400 V/50 Hz
Kondenzator	kW 21,00
PHW-Grejanje I	kW 40,88
Rekup. energije	kW 23,70
Kompresor	kW 1x4,44

Odsisni vazduh	THOR TB2
Protok vazduha	m <sup>3</sup> /h 6,000
Ekst. Pad pritiska	Pa 400
Totalni pad pritiska	Pa 823
Snaga motora	kW 3,90
Napajanje	3x400 V/50 Hz
DX-hladenje	kW 17,00

(ODD) SV -Sveži vazduh  
 (SUP) DV -Ubracni vazduh  
 (EHA) OV -Obracni vazduh  
 (ETA) ODV-Extract air  
 (RCA) RV -Cirkulacioni vazduh  
 (MA) MV -Zmesani vazduh



# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача

Тел: +381 15 818 270 Факс: +381 15 895 233  
ПИБ: 101188430 МБ: 07122314, e-mail: banjakov@eunet.rs  
Текући рачуни: 840-71667-79, 840-71661-97

[www.banjakoviljaca.rs](http://www.banjakoviljaca.rs)

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку у отвореном поступку бр. 22/2016

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара бр. 22/2016 - Набавка опреме за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини следећу:

## **Измену и допуну конкурсне документације**

За јавну набавку мале вредности добара, број 22/2016 – Набавка опреме за климатизацију базена Wellness центра „Ковиље“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

- 1) у делу који се начин и услове плаћања на страни 15 конкурсне документације, први пасус гласи:** „Корисник се обавезује да ће извршити плаћање испоручених добара у року од 45 дана по извршеној испоруци, а на основу испостављених фактура и отпремница. „  
**мења се начин и услови плаћања који сада гласе:**  
**„Корисник се обавезује да ће извршити плаћање испоручених добара на следећи начин: 50 % авансно а 50% по испорученој опреми односно по извршеној испоруци.“**

У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке  
дана 19.07.2016. године

