

Сагласно члану 63, Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15у даљем тексту: Закон), достављамо одговоре на питања, у смислу појашњења конкурсне документације за јавну набавку ЈН бр. 48/2017 – Набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад котловских постројења и пратеће опреме за летњи режим рада за потребе Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

Питање бр. 1:

У делу додатних услова за учешће на тендеру, ставка 3 – Неопходан кадровски капацитет, захтевате да потенцијални понуђач има запослене или ангажовање најмање:

- два бравара
- једног атестираног заваривача поступак 141

С обзиром на радове који су предмет ове јавне набавке (котловско постројење) да ли признајете занимање „инсталатер грејања“

обзиром на радове који су предмет јавне набавке (монтажа и заваривање црних бешавних цеви) зашто се тражи атестирани заваривач за поступак 141- заваривање арогоном, које се користи код прохромских цеви, које нису предмет јавне набавке?

Да ли признајете атест заваривача за поступак 311?

Да ли је ово у скалду са чланом 10 Закона о ЈН по којем не можете користити дискриминаторске услове и критеријуме?

Одговор бр. 1.

Захтевани поступак заваривања 141 је обавезан и односи се на заваривање унутрашње гасне инсталације. Усклађен је са потребним квалитетом завареног споја у класи В. За овај поступак врши се радиографска контрола 100% заварених спојева и обавезно је приложити сертификат заваривача.

Поступак 311 који сте тражили, као и поступак 111 дозвољен је на мање одговорним завареним спојевима на топловодној инсталацији и носећим елементима. За заварене спојеве топловодне инсталације није тражено радиографско испитивање. За ове поступке није поступке није обавезно приложити сертификате заваривача.

Питање бр. 2:

Да ли уместо ИСО 3834-3 захтеви квалитета код заваривања топљења металних материја признаје ИСО 3834-2 који се такође односи на заваривање топљењем, пошто се стандард ИСО 3834-3 не односи на радове који су предмет ове јавне набавке?

Одговор бр. 2.

Наручилац признаје ИСО 3834-2 –Захтеви квалитета код заваривања топљењем металних материја – део 2

Питање бр. 3:

Код неопходних додатних услова техничког капацитета, тражи се да понуђач поседује у моменту подношења понуде минимум 1 (једно) транспортно возило носивости минимум 3,5 тоне у свом власништву. Да ли се признаје уговор о закупу за возило носивости 3,5 тоне?

Одговор бр. 3.

Наручилац признаје уговор о закупу за возило носивости 3,5 тона. Ако возило није у власништву понуђача доставити уговор о закупу возила или било који други документ којим се потврђује да је возило дато на коришћење понуђачу за временски период од најмање годину дана.

Питање бр. 4:

На страни 14, конкурсне документације „Начин и услови плаћања“ пише да корисник плаћа аванс 50%, а 50% на основу испостављених ситуација.

У моделу уговора, члан 4 Начин плаћања, стоји да ће плаћање бити извршено на основу привремених и окончане ситуације у року не дужем од 45 дана.

Који је начин плаћања за радове из јавне набавке важећи?

Одговор бр. 4.

Начин плаћања је на основу привремених и окончаних ситуација у року не дужем од 45 дана.

Напомена:

Одговори на питања, као и евентуалне измене конкурсне документације кроз одговоре на питања, сматрају се саставним делом конкурсне документације и као коначан облик конкурсне документације.

Наручилац: Специјална болница за рехабилитацију.

Комисија за јавну набавку бр. 48/2017.

Дана 05.01.2018. године