



# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача

Тел: +381 15 818 270 Факс: +381 15 895 233  
ПИБ: 101188430 МБ: 07122314, e-mail: banjakov@eunet.rs  
Текући рачуни: 840-71667-79, 840-71661-97

[www.banjakoviljaca.rs](http://www.banjakoviljaca.rs)

Комисија за јавне набавке наручиоца Специјалне болнице за рехабилитацију за јавну набавку у отвореном поступку бр. 37/2018

Предмет: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку мале вредности услуга бр. 37/2018 - Набавка, испорука и уградња лифта у објекту „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

На основу члана 54. став 13. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и 68/15), и предлога Комисије за јавну набавку Наручиоца, образоване за спровођење поступака јавне набавке мале вредности добара, Наручилац чини следећу:

## Измену и допуна конкурсне документације

За јавну набавку мале вредности добара, број 37/2018 – Набавка, испорука и уградња лифта у објекту „Курсалон“ Специјалне болнице за рехабилитацију у Бањи Ковиљачи.

Наручилац врши измене техничких карактеристика лифта. Накнадним сагледавањем простора за лифт и на основу степена завршености послова на реконструкцији објекта уз консултацију са пројектантима и стручним надзором констатовано је да на објекту није могуће извести водонепропусну јаму у корисној дубини од 1500мм и да је доградња машинске просторије уз окно лифта у приземљу проблематична због услова ПП заштите и услова вентилације. Због напред наведеног, врше се измене техничких карактеристика

## Спецификација лифта

### Основне карактеристике лифта:

Врста лифта:	путнички лифт у складу са EN 81.20/EN81.21
Систем погона:	2:1
Носивост:	300 кг;
Брзина дизања:	0.4 m/s;
Брј станица/прилаза:	2/3
Висина дизања:	H=3,47 m
Погон лифт:	у машинској просторији доле поред возног окна

### Карактеристике возног окна:

Возно окно:	бетонско
Димензије:	1370x1500 mm
Јама возног окна:	280мм
Задња станица:	4000mm



# СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

Парк 4, 15316 Бања Ковиљача

Тел: +381 15 818 270 Факс: +381 15 895 233  
ПИБ: 101188430 МБ: 07122314, e-mail: banjakov@eunet.rs  
Текући рачуни: 840-71667-79, 840-71661-97

www.banjakoviljaca.rs

## Карактеристике кабине

### Врста кабине:

метална, пролазна под углом од 180 степени од инокса спуштен плафон, индиректна расвета, рукохват од инокса, огледало на бочној страни, нужно светло (паник), под гума димензија 900x1250x2075 mm (до спуштеног плафона)

### Димензије кабине:

Ширина (А) 900 mm  
Дубина (В) 1250mm  
Висина (Н) 2075 mm (до спуштеног плафона)

## Карактеристика врата

### Кабинска врата:

Тип: 2 ком, аутоматска бус, санитарни инокс  
Димензије: 800/2000мм

### Прилазна врата:

Тип: 3 ком. једна лева и двоја десно, полуаутоматска, ероху RAL 7032  
Димензије: 800/2000мм

## Карактеристике команде, сигнализација:

Команда: микропроцесорска, Simplex, сабирна на доле  
Сигнализација: пријем позива, дигитални индикатор позиције кабине на главној станици и у кабини, стрелице смера вожње

## Карактеристике команде, сигнализација:

Погонско постројење: хидроагрегат са цилиндром  
Пречник клипа (d): Ø80x5x2000mm  
Цевовод: R1A 3/4" (армирано гумено црево)  
Врста уља: H-LP 46  
Проток пумпе (Q): 550 l/min  
Снага електромотора (P) 4.4 kW  
Номинала струја ел. мотора (I<sub>n</sub>) 15.1 A  
струја при Δ/У стратовању (I<sub>m</sub>) 22.35 A  
осигурачи 3x25 A (топљиви)  
вођице кабине: L 89x62x16 mm

У Бањи Ковиљачи,  
Комисија за јавне набавке  
дана 01.10.2018. године